



検 消 火 第 6 4 号  
令 和 2 年 5 月 1 8 日

東京都千代田区九段南四丁目7番3号  
能美防災株式会社  
代表取締役 伊藤 龍典 殿

日本消防検定協会  
理事長 高橋 淳



更新の結果について

令和2年4月13日（受付番号 NP-3002）で更新依頼のあった特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッドについては、下記のとおり更新いたしますので、受託評価業務規程第16条第6項の規定に基づき下記のとおり通知します。

記

種 別	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド
型 式	可溶片型C96、感知範囲r2.3、呼称15 (標準r2.3、上向き、発泡倍率5倍未満)
型 式 番 号	認評駐閉第27～6号
有 効 期 限 の 終 期 日	令和7年9月6日