

寿命製品および機器の交換計画表

機器名	周期	数量	導入年度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
シール鉛蓄電池(UPS用を含む)	3年					■			■			■			■			■			■		
冷却ファン(UPS用を含む)						■			■			■			■			■			■		
CRTディスプレイ	4年					■					■				■				■				■
ハードディスク						■					■				■				■				■
スイッチング電源	5年						■					■						■					■
ニッケルカドミウム蓄電池								■					■						■				■
LCD(液晶)ディスプレイ								■					■						■				■
プラズマディスプレイ								■					■						■				■
ELディスプレイ								■					■						■				■
フロッピーディスクドライブ								■					■						■				■
プリンター								■					■						■				■
無停電電源装置(UPS)本体	6年								■						■						■		
煙式感知器	10年												■										■
熱式感知器(半導体式)													■										■
熱式感知器	15年																	■					
地区音響装置	20年																						■
発信器																							■
受信機																							■
受信機(R型など、電子機器部品を多用している機器)	15年																	■					

■ 交換年度