

機器仕様

名 称		トンネル内消火栓（内巻き式消火栓）
型式	扉開閉構造	前傾扉式
	ホース収納方式	内巻き式
外形寸法(架台除く) ※1		H1000×W1780×D300mm(突起部含まず)：配管横，後ろ取り合い H1000×W1780×D450mm(突起部含まず)：配管下取り合い
前傾扉開放時の寸法		消火栓前面より約 4 7 0 m m
配管接続		A 型：40Aユニオン(Rc1½)・・・配管横，後ろ取り合い 40Aヴィクトリックジョイント(S-1型)・・・配管下取り合い B 型：65Aヴィクトリックジョイント(S-1型)・・・全共通
給水方向		横，後ろ，下取り合い
構 成 部 品	格納箱	扉枠分割型，背板床板あり
	ノズル	頭部切換式可変噴霧ノズル（ビストルクリップ形）（40A）
	ホース	軽量保形ホース（32A）
	自動調圧弁	ベローフラム式自動調圧弁（32A）
	消火栓弁	ボール弁，ワイヤー駆動方式（32A）
	自動排水弁兼大気開放弁	平面弁座式（15A）
	給水栓	消防隊専用栓（B型消火栓のみ）（65A）
	メンテナンス弁 ※2	スプリング式流路切替弁（32A）
	清掃用弁 ※2	アングル弁（15A）
	赤色表示灯 ※3	AC100V 5mA（LEDランプ）
	発信機 ※3	2a自己保持型（自治省令P型1級相当）
	応答ランプ ※3	DC48V 15mA（LEDランプ）
	電話ジャック ※3	火災報知機工業会 統一仕様（防衛庁 旧規格JJ-033相当）
	ポンプ起動押釦 ※3	1aノンロック式
	ポンプ起動連動スイッチ ※3	1aリミットスイッチ
	電路端子部 ※3	両側半田付形切分式端子台（信号線用） ビス止め式端子台（電源線用） 電路端子箱
	窓	透明メタクリル樹脂
ノズル標準流量		130L/min
ノズル標準放水圧力		0.29MPa（3.0kgf/cm ² ）
ノズル有効射程		20m以上（棒状放水時）
収納ホース長さ※1		30m
前傾扉開放角度		90°
使用圧力範囲※1		0.47～1.57MPa（4.8～16kgf/cm ² ） 〔 高圧型は 0.47～1.77MPa（4.8～18kgf/cm ² ） 〕

※1：各仕様は標準的な内容を示すものであり、現場ごとに異なる場合があります。

※2：部品の有無は現場ごとに異なります。

※3：電気機器は防噴流構造（JIS C 0920）です。