

機器仕様

名 称		トンネル内消火栓（内巻き式消火栓）
型式	扉開閉構造	前傾扉式
	ホース収納方式	内巻き式
外形寸法（架台除く）※1		H1000×W1780×D300mm（突起部含まず）：配管横，後ろ取り合い（A型・B型共通） H1000×W1780×D450mm（突起部含まず）：配管下取り合い（A型・B型共通） H1000×W1430×D300mm（突起部含まず）：配管横，後ろ取り合い（C型・D型共通） H1000×W1430×D450mm（突起部含まず）：配管下取り合い（C型・D型共通）
前傾扉開放時の寸法		消火栓前面より約 4 7 0 m m
配管接続		A 型 ・ C 型：40Aユニオン(Rc1 1/2)・・・配管横，後ろ取り合い 40Aウィクトリッジジョイント(S-1型)・・・配管下取り合い B 型 ・ D 型：65Aウィクトリッジジョイント(S-1型)・・・全共通
給水方向		横，後ろ，下取り合い
構 成 部 品	格納箱	扉枠分割型，背板床板あり
	ノズル	頭部切換式可変噴霧ノズル（ピストンリップ形）（4 0 A）
	ホース	軽量保形ホース（3 2 A）
	自動調圧弁	ベローフラム式自動調圧弁（3 2 A）
	消火栓弁	ボール弁，ワイヤー駆動方式（3 2 A）
	自動排水弁兼大気開放弁	平面弁座式（1 5 A）
	給水栓	消防隊専用栓（B 型 ・ D 型消火栓のみ）（6 5 A）
	メンテナンス弁 ※2	スプリング式流路切替弁（3 2 A）
	赤色表示灯 ※3	A C 1 0 0 V 5 m A（LEDランプ）
	押ボタン式通報装置 ※3	1a1bノンロック式（自治省令P型1級相当）（A 型 ・ B 型消火栓のみ）
	電話ジャック ※3	火災報知機工業会 統一仕様（防衛庁 旧規格 J J - 0 3 3 相当）
	ポンプ起動スイッチ ※3	1 a ノンロック式
	ポンプ起動連動スイッチ ※3	1 a リミットスイッチ
	電路端子部 ※3	両側半田付形切分式端子台（信号線用） ビス止め式端子台（電源線用） 電路端子箱
ノズル標準流量		1 3 0 L / min
ノズル標準放水圧力		0 . 2 9 M P a（3 . 0 kgf/cm ² ）
ノズル有効射程		2 0 m 以上（棒状放水時）
収納ホース長さ※1		3 0 m
前傾扉開放角度		9 0 °
使用圧力範囲※1		0 . 4 7 ~ 1 . 5 7 M P a（4 . 8 ~ 1 6 kgf/cm ² ） 〔高圧型は 0 . 4 7 ~ 1 . 7 7 M P a（4 . 8 ~ 1 8 kgf/cm ² ）〕

※1：各仕様は標準的な内容を示すものであり、現場ごとに異なる場合があります。

※2：部品の有無は現場ごとに異なります。

※3：電気機器は防噴流構造（J I S C 0 9 2 0）です。