

機器仕様

名 称		トンネル内消火器箱
外形寸法(架台除く)		A 型：H840×W550×D250mm(突起部含まず) B－1型：H1000×W730×D250mm(突起部含まず) B－2型：H1090×W550×D250mm(突起部含まず)
構 成 部 品	赤色表示灯 ※	A C 1 0 0 V 5 m A (L E D ランプ)
	発 信 機 ※	2 a 自己保持型 (自治省令 P 型 1 級相当)
	応答ランプ ※	D C 4 8 V 1 5 m A (L E D ランプ)
	電話ジャック ※	火災報知機工業会 統一仕様 (防衛庁 旧規格 JJ-033相当)
	窓	透明メタクリル樹脂または透明ポリカーボネート樹脂
	電路端子部 ※	両側半田付形切分式端子台 (信号線用) ビス止め式端子台 (電源線用) 電路端子箱

※：電気機器は防噴流構造 (J I S C 0 9 2 0) です。
た、B－1型，B－2型のみ付属します。