
機器仕様

名 称		非常電話ボックス内用 押ボタン式通報装置
外 形 寸 法		H400×W200×D150mm (突起部は含まず)
構 成 部 品	発 信 機 ※	2 a 自己保持型 (自治省令 P 型 1 級相当)
	応答ランプ ※	DC 48V 15mA (LEDランプ)
	電話ジャック ※	火災報知機工業会 統一仕様 (防衛庁 旧規格 JJ-033相当)
	電路端子部	両側半田付形切分式端子台

※：電気機器は防噴流構造 (J I S C 0 9 2 0) です。