




仕 様	
自 動 火 災 報 知 設 備	
(1) 種別	P型1級複合火災受信機
(2) 国検型式番号	受第25~4号
(3) 自主評定マーク使用許可番号	申請予定
(4) 主電源	AC100V, 50/60Hz
(5) 予備電源	密閉型蓄電池内蔵 DC24V 70L:4Ah, 80~100L:6Ah
(6) 回路電圧	〔感知器, 表示機回路〕DC24V (定電圧) 〔地区音響, 自動閉鎖装置〕DC24V (全波整流) 〔制御, 表示回路〕DC5V (定電圧) 〔表示灯回路〕AC24V 〔蓄電池充電回路〕DC48V (半波整流)
(7) 消費電力	警戒時最大約 60VA 作動時最大約 210VA
(8) 非蓄積型煙感知器	30個/1回線
機器	最大非蓄積型煙感知器数: 回線数×30個/受信機
接続	地区音響: 60個 (DC24V, 10mAペル)
個数	表示灯: 14個 (30V, 2Wランプ) 56個 (24V, 15mA LED)
(9) 自動閉鎖装置	2A/受信機
(10) 公称蓄積時間	60秒
蓄積時間	熱感知器: 10秒 煙感知器: 60秒
(11) 主音響装置	音声警報, 後続再鳴動方式
(12) 使用温度範囲	0° C~40° C
(13) 使用湿度範囲	20~85% (RH) (結露なきこと)
(14) 外部配線抵抗	往復50Ω以下
(15) 主材	t1.6 (本体), t1.2 (パネル) 鋼板
(16) 仕上	焼付塗装 ノーミホホワイト (NW) (マンセルN8.7半ツヤ近似色)
(17) 質量	約37kg
注) 蓄積式感知器は接続できません。	
FCSJ104N-B34-70~100L/LT型 P型1級複合火災受信機 外観図 蓄積式, 露出・壁掛型	
発 行	第1技術部火報管理課 縮尺
図 番	FCSJ80075
能 美 防 災 株 式 会 社	

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置名称	18~22	諸表示灯1~5 (赤)	33	復旧スイッチ灯 (黄)	41	防排煙遮断スイッチ灯 (赤)		
2	地区窓 (M11シリーズ)				復旧スイッチ		防排煙遮断スイッチ		
3	地区灯	23	火災灯 (赤)	34	火災/総合試験スイッチ灯 (赤)	42~46	オプションスイッチ灯1~5 (赤)		
4	スイッチ操作部	24	蓄積中灯 (赤)		火災/総合試験スイッチ		オプションスイッチ1~5		
5	スイッチカバー	25	発信機灯 (青)	35	予備電源試験スイッチ灯 (赤)	47	防排煙起動/復帰スイッチ灯 (赤)		
6	ドライバー錠 (タゲンC-286-1)	26	デジタル表示灯 (赤)		予備電源試験スイッチ		防排煙起動/復帰スイッチ		
7	キャビネットパネル	27	この機器の音を止めるスイッチ灯 (赤)	36	蓄積解除スイッチ灯 (赤)	48	地区音響一斉鳴動スイッチ灯 (赤)		
8	キャビネット本体		この機器の音を止めるスイッチ		蓄積解除スイッチ		地区音響一斉鳴動スイッチ		
9	音響孔	28	館内の音を止めるスイッチ灯 (赤)	37	自動/試験復旧スイッチ灯 (赤)	49	設定/確認スイッチ		
10	交流電源灯 (緑[青緑])		館内の音を止めるスイッチ		自動/試験復旧スイッチ	50	↑ (上) スwitch		
11	スイッチ注意灯 (赤)	29	この機器の音 連続停止灯 (赤)	38	火災代表遮断スイッチ灯 (赤)	51	↓ (下) スwitch		
12	非常放送灯 (赤)	30	館内の音 連続停止灯 (赤)		火災代表遮断スイッチ	52	← (左) スwitch		
13	電話灯 (赤)	31	保守スイッチ灯 (赤)	39	非常放送遮断スイッチ灯 (赤)	53	→ (右) スwitch		
14	異常灯 (黄)		保守スイッチ		非常放送遮断スイッチ	54	戻るスイッチ		
15	操作無効灯 (赤)	32	一括遮断スイッチ灯 (赤)	40	消火栓遮断スイッチ灯 (赤)	55	実行スイッチ灯 (赤)		
16	消火栓灯 (赤)		一括遮断スイッチ		消火栓遮断スイッチ		実行スイッチ		
17	連動用感知器灯 (赤)					56	電話ジャック		