





材質： t1.6 S P C C

地色： 黒N2.0

文字： シルク印刷（白）



記号	名称	記事
TEL	保守用電源端子	01合試験器
V	交流電圧計	0-150V
Y	直流電圧計	
LBS	ランプ	音響停止 LED (黄)
SV	スイッチ	電圧計レンジ切換 ノンロック
SR	"	主音響停止 2極双投ロック (黒)
SZ	"	ブザー停止 " (黄)
STL1, 2	"	ランプ試験 2極双投ロック (黒)
ST2	"	非常通報解除試験 2極双投ロック (黒)
ST3	"	非常通報短絡試験 2極双投ロック (黒)
ST5	"	火災通報短絡試験 2極双投ロック (黒)
ST6	"	火災通報短絡試験 2極双投ロック (黒)
ST7	"	消火栓動作試験 2極双投ロック (黒)
ST8	"	消火栓動作試験 2極双投ロック (黒)
ST9	"	消火栓動作試験 2極双投ロック (黄)
SC	"	外部信号遮断 2極双投ロック (青)
STR1-12	"	非常通報区画選択 ロータリスイッチ
STR13-24	"	火災通報区画選択 "
STR25-27	"	前火栓区画選択 "
LL, SL	販売式スイッチ	緑方 LED (黄白)
LD, SD	"	緑方 " (黄白)
LSR, SR	"	黄方 " (黄白)
LR, PB1	"	消火ポンプ運転 " (黄) (白バー付)
LG, PB2	"	消火ポンプ停止 " (黄)
STL1, ST11	"	非常通報動作試験 " (黄白)
ST14, ST14	"	火災通報動作試験 " (黄白)

() 内の記号は彫刻しないものとする。

【防災受信盤型名】

「RCP1300」

能美防災株式会社