

正面図



右側面図

仕　様

型　式	屋内壁掛型
材　質	本　体：t２．３　SPCC
	扉　：t２．３　SPCC
	ケーブルダクト：t２．３　SPCC
仕　上	メラミン焼付半ツヤ塗装
塗装色	盤外面：マンセル　５Y７／１
	盤内面：マンセル　５Y７／１
	ケーブルダクト：マンセル　５Y７／１
銘　板	NP１：「防災受信盤」１００×３１．５×t３
	NP２：管理銘板
A：電線引込穴	３００×１２０（２分割鋼板カバー付）
B：本体取付穴	４－φ１４
C：ケーブルダクト取付穴	４－φ１２

記　号	名　称	記　事
GP	グラフィックパネル	
SP	表示操作部	
SH	音響穴	
LMA1	ランプ：手動通報区画（上り線）	LED　（赤）
LMB1	〃　：　〃　（下り線）	〃　（〃）
T.J.	電話ジャック	
TEL	保守用電話	盤内

【防災受信盤型名】

「ＲＣＰＪ００１」

日　付	記　事	担当	承認

能美防災株式会社