



注：1天井板の取付穴はφ50としてください。
 2.ヘッド相互間距離が1.8m未満となる場合は、被水防止板が必要です。
 3.製品に、シーリングプレート、または、保護カバーは付属されません。

| 仕 様 | | |
|--------------|--------------------------------|---------|
| 標準圧力 | 0.025MPa | 0.10MPa |
| 標準流量 | 15L/min | 30L/min |
| 有効散水半径 | 2.6m (防護面積13m ² 以下) | |
| 取付区分 | 下向き | |
| 日本水道協会認証登録番号 | Z-384 | |
| 質 量 | 約124g | |

| | | | |
|----|--------------|------------|--|
| 21 | ブッシュ | PPS | |
| 20 | ワッシャーB | SUS304 | |
| 19 | 圧縮コイルバネ | SUS304-WPB | |
| 18 | ワッシャーA | SUS304 | |
| 17 | 半田 | | |
| 16 | ヒートコレクター (下) | C1100 | |
| 15 | ヒートコレクター (上) | C1100 | |
| 14 | プランジャー | SUS303 | |
| 13 | スペーサー | PPS | |
| 12 | ボール | SUS440 | |
| 11 | セットスクリュー | SUS430 | |
| 10 | ピストン | C3604 | |
| 9 | スライダー | SUS304 | |
| 8 | ガイドピン | SUS304 | |
| 7 | ガイドリング | SUS304 | |
| 6 | 皿バネ | SUS631 | |
| 5 | デフレクター | JFE443CT | |
| 4 | シート | フッ素樹脂 | |
| 3 | ディスク | C69300 | |
| 2 | フレーム | CAC406C | |
| 1 | ボディ | C69300 | |

番号 名 称 材 質 記 事

MHSJ016-P型閉鎖型スプリンクラーヘッド
 (水道連結型 1種 下向き)

| 使用機器 | 型式記号 | 標示温度 | 取付場所の最高周囲温度 | 標示温度区分による色別 | 国検型式番号 | 保護キャップの色 |
|------|--------------|------|-------------|-------------|----------|----------|
| | MHSJ016-72-P | 72℃ | 39℃未満 | 無 | ス第28~17号 | 蛍光ピンク |
| | MHSJ016-98-P | 98℃ | 39℃以上 64℃未満 | 白 | ス第28~18号 | ローズピンク |

| | | | |
|----------|------------|----|-----|
| 発行 | 第2技術部消設管理課 | 尺度 | 1/1 |
| 図番 | MH6226 | | 1 |
| 能美防災株式会社 | | | |