

検 消 火 第 6 9 号
令和 4 年 4 月 2 1 日

東京都千代田区九段南四丁目7番3号
能美防災株式会社
代表取締役 岡村 武士 殿

日 本 消 防 検 定 協 会
理事長 市 橋 保 彦

更新の結果について

令和4年3月9日（受付番号MP-3007）で更新依頼のあった特定初期
拡大抑制機器については、下記のとおり更新いたしますので、受託評価業務規
程第16条第6項の規定に基づき下記のとおり通知します。

記

種 別	特定初期拡大抑制機器
型 式	感熱開放継手 バルブ型 C66、呼称25（r3.25）
型 式 番 号	特評第126号
有 効 期 限 の 終 期 日	令和10年1月6日