

検 消 火 第 6 8 号  
令和 4 年 4 月 2 1 日

東京都千代田区九段南四丁目7番3号  
能美防災株式会社  
代表取締役 岡村 武士 殿

日 本 消 防 検 定 協 会  
理事長 市 橋 保 彦

#### 更新の結果について

令和4年3月9日（受付番号MP-3006）で更新依頼のあった特定初期  
拡大抑制機器については、下記のとおり更新いたしますので、受託評価業務規  
程第16条第6項の規定に基づき下記のとおり通知します。

#### 記

|                    |  |
|--------------------|--|
| 種 別                | 特定初期拡大抑制機器   |
| 型 式                | 感熱開放継手（高温型） バルブ型C88、呼称25、感知範<br>囲（半径3.25）、取付方向：上・下向き |
| 型 式 番 号            | 特評第229号  |
| 有 効 期 限<br>の 終 期 日 | 令和9年12月26日   |