




仕 様

日水協認証登録番号 G-84

質 量 約720g

注) 本継手は日水協の浸出性能に適合していないため、
トイレなどの飲用にしない給水栓に接続してください。

圧力損失値

流量 (L/min)	圧力損失水頭 (m)
30	0.10
45	0.18
60	0.24
90	1.02
120	2.70

5	Oリング	NBR	P-22A
4	ロックナット	C3604	
3	アジャスターガイド	C3604	
2	アジャスター	CAC406	
1	本 体	CAC406	
番号	名 称	材 質	記 事

MCJ020型

停滞水防止継手

発 行 第2技術部消設管理課 尺度

図
番

MZ6010

7

能 美 防 災 株 式 有 限 公 司