

性 能 評 定 書

|               |       |                                                                                          |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設 備 機 器 の 種 別 |       | 消火設備（フォームヘッド）                                                                            |
| 型 式 記 号       |       | NH045A                                                                                   |
| 申<br>請<br>者   | 住 所   | 東京都千代田区九段南4-7-3                                                                          |
|               | 名 称   | 能美防災株式会社                                                                                 |
|               | 代表者氏名 | 代表取締役 長谷川 雅弘                                                                             |
| 性 能 評 定 番 号   |       | 221T120-1                                                                                |
| 性 能 評 定 日     |       | 令和 08 年（2026 年）04 月 20 日                                                                 |
| 性能評定有効期限      |       | 令和 10 年（2028 年）03 月 31 日                                                                 |
| 性 能 評 定 の 内 容 |       | 標記消火設備（フォームヘッド）は、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第 6 号）第 18 条第 1 項第 2 号に規定するフォームヘッドの性能を有しているものと認められる。 |

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第 5 条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター  
理事長 西 藤 公 司

