



検 消 火 第 7 1 号  
令 和 2 年 5 月 1 8 日

東京都千代田区九段南四丁目7番3号  
能美防災株式会社  
代表取締役 伊藤 龍典 殿

日本消防検定協会  
理事長 高橋 淳



更新の結果について

令和2年4月13日（受付番号 MP-3001）で更新依頼のあった特定初期拡大抑制機器については、下記のとおり更新いたしますので、受託評価業務規程第16条第6項の規定に基づき下記のとおり通知します。

記

種 別	特定初期拡大抑制機器
型 式	特定施設水道連結型スプリンクラー設備（乾式）
型 式 番 号	特評第240号
有 効 期 限 の 終 期 日	令和7年11月7日