



仕様	
記号	名称
CNE、CN1~3	コネクタ
F1~6	ヒューズ
BR1~10	パリスタ
RTB	電池試験リレー
RY1、RY3	電動弁起動リレー
RY2、RY4	電動弁開閉リレー
RY5	警報ブザー用リレー
RY6	自動火災報知設備用リレー
RY7	故障一括移報リレー
S1	「音を止める」スイッチ
S2	「水を止める」スイッチ
S3	「復旧」スイッチ
S4	「電池試験」スイッチ
S5	「開2」スイッチ
S6	「開1」スイッチ

※図は電源OFF状態を示している。

グループホームスプリンクラー用

MUWJ001型スプリンクラー制御盤 総合回路図

発行	第2技術部消設管理課	尺度	〃
図番	MD8043	◇	

能美防災株式会社