



仕様	
記号	名称
CNE、CN1~3	コネクタ
F1~6	ヒューズ
BR1~10	パリスタ
RTB	電池試験リレー
RY1、RY3	電動弁起動リレー
RY2、RY4	電動弁開閉リレー
RY5	警報ブザー用リレー
RY6	自動火災報知設備用リレー
RY7	故障一括移報リレー
S1	「音を止める」スイッチ
S2	「水を止める」スイッチ
S3	「復旧」スイッチ
S4	「電池試験」スイッチ
S5	「開2」スイッチ
S6	「開1」スイッチ

※図は電源OFF状態を示している。

特定施設水道連結型スプリンクラー設備用			
MUWJ001A-N型スプリンクラー制御盤 総合回路図			
発行	第2技術部消設管理課	尺度	1/4
図番	MD8199		0
能美防災株式会社			