

検虎第19号  
平成9年6月3日

申請者

東京都千代田区九段南4丁目7番3号  
能美防災株式会社  
代表取締役社長 木村 徹一 殿

日本消防検定協会  
理事長 野沢 達夫

放水型ヘッド等SP設備の評価結果について

平成9年3月27日（受付番号T-001）で貴殿からの申請を受理した下記について、放水型ヘッド等SP設備評価委員会（委員長：橋本 巨）で慎重審議した結果、別添の評価結果のとおり、放水型ヘッド等スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準との同等性を有しているものと認めます。

記

種 別 固定式ヘッド（小型ヘッド）

評価番号 S001