





合格証票



仕 様

種別	固定式ヘッド（小型ヘッド）
標準放水圧力	0.3 5 MP a
標準放水流量	1 1 0 L / m i n
有効放水範囲	取付高さ 3 ~ 5 m : 1 8 m ² 取付高さ 5 ~ 2 0 m : 2 2 m ²
取付高さ	3 ~ 2 0 m
試験番号	S 0 0 1 H 0 0 1
質量	0.3 k g

注：本ヘッドの取付角度は、水平下向き 3 0 ° としてください。（下図参照）



4	銘板	アルミシール	
3	スパイラル	C 3 6 0 4 B D	N i - C r め っ き
2	内部ノズル	C 3 6 0 4 B D	N i - C r め っ き
1	外部ノズル	C A C 4 0 6	N i - C r め っ き
番号	名 称	材 質	記 事

放水型ヘッド等 S P 設備用

M H F 5 1 2 - H （ N H ） 型 散 水 ヘ ッ ド

発 行	第 2 技術部消設管理課	尺度	✕
-----	--------------	----	---

図 番	M H 6 1 0 2	2
--------	-------------	---

能 美 防 災 株 式 会 社