



| 仕 様 | | | |
|--------------------|----------------|--------|-----|
| 型式名称 | SBSP7-1/2BT | | |
| 最高使用圧力 | 1.4MPa | | |
| 弁箱耐圧試験圧力 | 水压 | 2.1MPa | |
| 弁座漏れ試験圧力 | エア | 0.6MPa | |
| 定格電圧・電流 | DC24V, 120mA以下 | | |
| 許容電圧変動 | ±10% | | |
| 試験番号 | S001C002 | | |
| 製造元 | 株式会社プロテリアル | | |
| 質 量 | 約1.2kg | | |
| 8 | 手動操作注意銘板 | 銀消しPE | |
| 7 | 製造年月銘板 | 銀消しPE | |
| 6 | 仕様銘板 | 銀消しPE | |
| 5 | 試験番号銘板 | アルミシール | |
| 4 | 端子箱 | ADC | |
| 3 | 手動操作/開度指示軸 | SUS403 | |
| 2 | アクチュエータ | ADC | 防雨型 |
| 1 | ボール弁 | CAC406 | |
| 番号 | 名 称 | 材 質 | 備 考 |
| 放水型ヘッド等SP設備用 | | | |
| SBSP7-1/2BT (NH) 型 | | | |
| 電動ボール弁 | | | |
| 発行 | 第2技術部消設管理課 | 縮尺 | ㄨ |
| 図番 | MV6106 | | 5 |
| 能美防災株式会社 | | | |