





座板取付図 (正面図)
(正面からの透視図)

仕 様

- 1) 種別 : 散水制御盤 (NH100システム)
- 2) 試験番号 : S001C009
- 3) 主電源 : AC100V、50/60Hz
- 4) 予備電源 : 密閉型蓄電池内蔵 DC24V 4Ah
- 5) 回線数 : 1~5
- 6) 現地操作盤接続数 : 最大5
- 7) 使用温度範囲 : 0~40℃
- 8) 主材 : t 1.6 鋼板
- 9) 仕上 : 焼付塗装 ノーミホワイト (NW)
(マンセルN8.7半ツヤ近似色)
- 10) 質量 : 約31kg

番号 名 称

- | | |
|---|-------------|
| 1 | キャビネット扉 |
| 2 | キャビネット本体 |
| 3 | 表示・操作パネル |
| 4 | 表示・操作パネルカバー |
| 5 | キースイッチ |
| 6 | ドライバー錠 |
| 7 | 音響穴 |
| 8 | 座板 |

A : 座板取付穴 6-φ10穴

B : AC線引込穴 φ31穴

C : 電線引込穴 50×100長穴

MUWJ012-1~5L型散水制御盤

(壁掛型)

発 行 第2技術部消設管理課 尺度

図 番 MD8144

能 美 防 災 株 式 会 社