




仕 様

- 1) 種別：現地操作盤（NH100システム）
- 2) 試験番号：S001M003
- 3) 供給電源：DC24V±10%
（散水制御盤から供給）
- 4) 使用温度範囲：0～40℃
- 5) 主材：t 1.6 鋼板
- 6) 仕上：焼付塗装 ノーミホホワイト（NW）
（マンセルN8.7半ツヤ近似色）
- 7) 質量：約16kg

番号 名 称

- | | |
|---|-------------|
| 1 | キャビネット扉 |
| 2 | キャビネット本体 |
| 3 | 表示・操作パネル |
| 4 | 表示・操作パネルカバー |
| 5 | キースイッチ |
| 6 | ドライバー錠 |
| 7 | 座板 |

A：座板取付穴 6-φ10穴

B：電線引込穴 50×100長穴

MUBJ005-1~5L型現地操作盤

（壁掛型）

発 行 第2技術部消設管理課 尺度 χ

図番 MD8137 0

能美防災株式会社