

検虎第75号
平成12年10月11日

東京都千代田区九段南4丁目7番3号
能美防災株式会社
代表取締役社長 木村 敏一 殿

日本消防検定協会
理事長 吉原孝司

放水型ヘッド等SP設備の評価結果について

平成12年8月24日（受付番号 T-004）で貴殿からの申請を受理した下記の評価（変更）については、放水型ヘッド等SP設備評価委員会（委員長：橋本 巨）で慎重審議を行った結果、別添の評価結果のとおり、放水型ヘッド等スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準と同等性を有しているものと認めます。

記

種 別 可動式ヘッド（小型ヘッド）

既評価番号 S028

変更事項

- 放水型ヘッド等スプリンクラー設備のシステム構成に関する変更
- 設置高さ、監視距離、有効放水射程及び標準放水量の仕様を変更したSRノズルの追加