



仕 様			
型式名称	SBSP7-1/2BT		
最高使用圧力	1.4MPa		
弁箱耐圧試験圧力	水压	2.1MPa	
弁座漏れ試験圧力	エア	0.6MPa	
定格電圧・電流	DC24V, 120mA以下		
許容電圧変動	±10%		
試験番号	S028C003		
製造元	株式会社プロテリアル		
質 量	約1.2kg		
8	手動操作注意銘板	銀消しPE	
7	製造年月銘板	銀消しPE	
6	仕様銘板	銀消しPE	
5	試験番号銘板	アルミシール	
4	端子箱	ADC	
3	手動操作/開度指示軸	SUS403	
2	アクチュエータ	ADC	防雨型
1	ボール弁	CAC406	
番号	名 称	材 質	備 考
放水型ヘッド等SP設備 (SR100) 用			
SBSP7-1/2BT (SR) 型			
電動ボール弁			
発行	第2技術部消設管理課	縮尺	ㄨ
図番	MV6122		5
能美防災株式会社			