



仕 様

性能評定	日本消防設備安全センター性能評定品 性能評定番号：評28-003号	
標準放射圧力	0.1MPa (消火剤)、0.085MPa (水)	
標準放射量	18.8 L/min	
噴霧角度	120°	
設計散水半径	R 1.4 m	R 1.5 m
取付高さ	1.8 m以上 2.4 m未満	2.4 m以上 3.5 m以下
取付区分	下向き	
適用消火剤	スーパーアウルウォーター-B 品評剤第16~1号	
質 量	約87 g	

2	スパイラル	C3604	Ni-Crめっき
1	本体	C3604	Ni-Crめっき
番号	名 称	材 質	記 事

消火剤噴霧自動消火システム用

MHBJ003型

開放型ヘッド (4個用)

発行	第2技術部消設管理課	縮尺	1/1
----	------------	----	-----

図番	MH6219	1
----	--------	---

能美防災株式会社