

検 虎 第 69 号  
平成27年11月6日

東京都千代田区九段南四丁目7番地3号  
能美防災株式会社  
代表取締役 藤 井 清 隆 殿

日 本 消 防 検 定 協 会  
理事長 坂 井 秀 司

特定初期拡大抑制機器に係る総合評価結果について

下記について評価を行った結果、別紙のとおり消防の用に供する機器として適当であると認めますので、受託評価業務規程第12条に基づく手続きを行ってください。

記

依 頼 日	平成27年10月5日 (MD-3)
種 別	特定初期拡大抑制機器
型 式	特定駐車場用泡消火設備 (スコールC)
評価番号	評消虎第 31 号