



表示機
(マイナス共通)

受信機

仕 様

記号	名称	記事
Z	音響装置	DC24V 15mA
J	電話ジャック	S-90905
L 1~n	地区灯	発光ダイオード 赤
LED 1	この機器の音を止めるスイッチ灯	// 赤
S 1	この機器の音を止めるスイッチ	ロック式
R11, 1~n	抵抗器	12kΩ 1/2W
JP 1, 2	ジャンパーピン	

注) P型1級受信機の表示機音響端子がBiの場合(N-16, 17およびS-13, 14の場合)は、ジャンパーピンJP2をはずし、JP1に差し替えて(極性を変えて)使用してください。

FIPJ103型シリーズ
P型1級表示機
回路図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
図番	C601769		◇

能美防災株式会社

※接続例(104, 105シリーズ受信機の場合)