



記号	名称	記事
FRRJ011-Y		
LAC	交流電源灯	LED 緑
LTR	異常灯	LED 赤
LFU	ヒューズ断灯	LED 赤
LBTE	予備電源未接続灯	LED 赤
LBTV	予備電源電圧異常灯	LED 赤
LBTT	予備電源試験中灯	LED 緑
LER	重複灯	LED 赤
SWBT	予備電源試験スイッチ	
DSW	機能設定スイッチ	ディップスイッチ
CNADD	アドレス設定用コネクタ	
PG24-1D		
SCK	電源スイッチ	2極双投ロック
BATT	予備電源	DC24V, 0.6Ah
R101~106	放電抵抗	
LED1	充電灯	LED 赤
F1, F2	ガラス管ミゼットヒューズ	1A
F3, F4	ガラス管ミゼットヒューズ	2A
X1~4	リレー	
ZN1~6	バリスタ	

**FRRJ011-R-PG24-1D**

**ガスもれ検知器増設中継器**

**回路図**

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	X
図番	C601840		1
能美防災株式会社			