


PBC	PB	PBC	PB	1A 設定時 短絡	短絡設定なしの電流制限値 PDCO: 2A, PBCO/PS+O: 0.6A (注) 3A 設定時も接続端の 定格電流は 2A 以下	PS+	PS-	PS+	PS-	1A 設定時 短絡
				[] 渡り用	[] 渡り用 [] 渡り用 [] 渡り用					

※ガスもれ検知器用電源線 (GK+, GK-)、R-26 シリーズ表示灯電源線 (PU, PV)



配線長計算式

$$L_m = \frac{R_t \times 10^3}{R_c \times 2} \left(\begin{array}{l} L_m: \text{最大配線長 (片道) [m]} \\ R_t: \text{許容配線抵抗 (往復) [\Omega]} \\ R_c: \text{最大導体抵抗 [\Omega/km]} \end{array} \right)$$

備考) R_c は使用ケーブルの仕様を確認すること。

図番	FQIJ8210	0
	能美防災株式会社	