



仕 様

記 号	記 事
D 1 ~ D 2 0	ダイオードブリッジ
A r r 1, 2	アレスタ
V a r 1 ~ 3	バリスタ
F U S E	温度ヒューズ

注1) FZL016-AとFZL016-Dは必ずセットで使用下さい。どちらか1種類ではシステムを保護できません。

2) 温度ヒューズは、アレスタユニット (FZL016-A) に規格以上の大電流が通電した場合、通電時の熱により温度ヒューズが断となり、端子ALM-ALM間が開放となります。

F Z L 0 1 6 型 シ リ ーズ

避雷ユニット

回路図

発 行	技術部管理課	縮尺	/
-----	--------	----	---

図番	C 6 0 1 2 9 0	0
----	---------------	---

能美防災株式会社