



仕 様

- (1) 種別：P型1級発信機、本質安全防爆型
 - (2) 国検型式番号：発第2021~1号
 - (3) 労検合格番号：第T71247号
 - (4) 定格電圧、電流：30V、500mA（自火報定格）
 - (5) 防爆構造の種類：i a
 - (6) 対象ガス又は蒸気の爆発等級、発火度：2G4
 - (7) 応答灯：赤色発光ダイオード
 - (8) 本安回路定格（本安パラメータ）
 - 【C/L、A/AC回路】Vm（本安回路許容電圧）：28.5V
 - Im（本安回路許容電流）：35mA
 - Pm（本安回路許容電力）：263mW
 - Lint（内部インダクタンス）：無視できる値
 - Cint（内部キャパシタンス）：無視できる値
 - 【T/TC回路】Vm（本安回路許容電圧）：27.6V
 - Im（本安回路許容電流）：35mA
 - Pm（本安回路許容電力）：263mW
 - Lint（内部インダクタンス）：無視できる値
 - Cint（内部キャパシタンス）：無視できる値
 - 【TEL】Vmax（本安回路最大電圧）：27.6V
 - Icc（本安回路最大電流）：35mA
 - Pmax（本安回路最大電力）：263mW
 - (9) 使用温度範囲：-10℃~50℃
 - (10) 使用湿度範囲：結露なきこと
 - (11) 接続装置：FRHJ001シリーズ（バリア中継器）
 - (12) 主材：銅板
 - (13) 仕上げ：赤色（マンセル5R4/14）
 - (14) 質量：約250g
- 注）必ずアース端子を用いてD種接地すること

FMMJ104-U-1型
発信機
埋込型、本質安全防爆型

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	χ
図番	FMMJ6158		◇1
能美防災株式会社			

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	プレート（赤色）	4	端子	7	押しボタンスイッチ	10	プレート止めネジ	13	クランプ（混触防止用）
2	ジャックカバー（赤色）	5	保護板	8	リセットレバー	11	防爆関連表示事項シール		
3	本体	6	応答灯	9	電話ジャック	12	アース端子（2ヶ所）		