

番号

8

名

レジューサ

9 合格証票

防爆関連表示

番号

10機器銘板

名

番号

名

作動確認灯(白):WL

1 表示灯(赤)

3 押しボタン

番号

4 蓋

5 本体

名

6 |耐圧パッキン式引込金具

称

:RL

		I T		151	
)	種別;	P型2級発信機	屋外型	(屋内,	屋外共同

- (1) 用可) 耐圧防爆型、壁掛型
- (2) 国検型式番号; 発第2021~4号
- (3) 労検型式番号;第TC19260号 (ボックスタイプ; EC2B-3110-C)
- (4) 防爆性能; ExdeICT6
- (5) 発信機 定格; DC24V、300mA
- (6)表示灯、作動確認灯;発光ダイオード(無極性)
- (7)表示灯、作動確認灯 定格;DC24V、15mA
- (8) 移報接点 (b接点) 接点定格; DC30V、300mA
- (9)使用温度範囲;-20℃~50℃(機器表面)
- (10)使用温度範囲; 45%RH~85%RH(結惑なきこと)
- (11) 主材; ステンレス鋼板(t 1.O)
- (12) 仕上; 焼付塗装

(マンセル7.5R4/14相当 艶あり)

(13) 質量;約25kg

図番

本機の外部配線の引込みは耐圧パッキン式引込み方式 または金属管引込方式によって行ってください。

金属管引込方式の場合は、耐圧パッキン式引込器具は 使用しません。

標準の耐圧パッキン式引込器具は適合電線管サイズ 1/2、呼び径16、適合ケーブル径8<R≦10 となります。

FMEJ202-RGT型 P型2級発信機(耐圧防爆型、屋外型) 特対応壁掛型、外観図

第1技術部火報管理課 縮尺

FMFJ6161

能美防災株式会社