



取付寸法図 (正面)

仕 様

- (1) 種別：操作部 (壁掛, 露出型)
- (2) 認定番号：認評非第13~50号
- (3) 主電源：AC100V, 50/60Hz
- (4) 非常電源：密閉型蓄電池内蔵
(充電方式) トリクル充電, (容量) 別表による
- (5) 回路電圧：DC24V
- (6) 消費電力：別表による
- (7) 外部接続機器個数：別表による
- (8) 音量：90dB以上 (at 1m)
- (9) 使用温度範囲：0°C~40°C
- (10) 主材：鋼板 t1.2
- (11) 仕上：焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)
(マンセルN8.7半ツヤ近似色)
- (12) 質量：別表による
- (13) 取付機器：表示灯, 起動装置, 音響装置

| 使用機器 | 型 名 | 接続個数 (単体型, 一体型) | 消費電力 | | 電池容量 | 質 量 |
|------|---------------|--------------------|------|------|--------|--------|
| | | | 平常時 | 作動時 | | |
| | EYE026-LMB-05 | 7 | 12VA | 15VA | 0.45Ah | 約6.0kg |
| | EYE026-LMB-09 | 14 | 14VA | 24VA | 0.9Ah | 約6.5kg |

EYE026-LMB-05/09型
非常警報設備・操作部
外 観 図

| 番号 | 名 称 | 番号 | 名 称 | 番号 | 名 称 | 番号 | 名 称 |
|----|----------|----|----------|----|--------|----|-----|
| 1 | 表示灯 | 5 | 電池試験スイッチ | 9 | パネル | | |
| 2 | 起動装置 | 6 | 交流電源灯 | 10 | キャビネット | | |
| 3 | リセットスイッチ | 7 | 音響抜孔 | 11 | 取扱銘板 | | |
| 4 | 電源試験灯 | 8 | コインネジ | 12 | 認定合格証票 | | |

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /

図番 EYE6241 ①

能美防災株式会社