



(注)
本図は通電状態を示します。

仕様

記号	名称	記事
T	変圧器	28VA
MOV1	バリスタ	470V用
DB1	整流器	600V, 1.5A
LED1	電源灯	LED 緑
LED2	機能確認灯	LED 赤
SW1	電池試験スイッチ	DC30V, 2A
E	予備電源	DC6V, 0.25Ah
SP	スピーカ	8Ω, 1W
F1, 2	ヒューズ	125V, 0.1A φ5×20
F3	〃	125V, 1A φ5×20

EYAJ001A-RW-UW-B型
非常警報設備・複合装置(増設音響装置)
回路図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 \times
図番 C601873 \diamond
能美防災株式会社