



仕 様	
ガスもれ火災警報設備	
(1) 種別: G型受信機(都市ガス用)	
(2) 国検型式番号: 受第2023~16号	
(3) 主電源: AC100V±10%, 50/60Hz	
(4) 予備電源: 密閉形蓄電池内蔵 DC24V, Q45Ah	
(5) 回路電圧: [表示機回路] DC24V (定電圧) [制御, 表示回路] DC5V, 3.3V (定電圧) [蓄電池充電回路] DC48V (半波整流)	
(6) 消費電力: 警戒時最大約 200VA 作動時最大約 220VA	
(7) ガスもれ検知器用電源: DC24V, 3A (予備電源: DC24V, 1.65Ah)	
(8) 機器接続個数: [ガスもれ検知器] 1個/回線 (中継器接続により、最大9個/回線) [直流出力電流] 3A/受信機	
(9) 標準遅延時間: ガスもれ時 約40秒	
(10) 主音響装置: 音声警報, 後続再鳴動方式	
(11) 使用温度範囲: 0℃~40℃	
(12) 使用湿度範囲: 20%~85% (RH) (結露なきこと)	
(13) 外部配線抵抗: 往復50Ω以下	
(14) 主材: t1.6 (本体), t1.2 (パネル) 銅板 (マンセルN8.7半ツヤ近似色)	
(15) 仕上: 焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)	
(16) 質量: 約29kg	
AAPJ006-B34-5~30L型 ガスもれ受信機 外観図 露出・壁掛型	
発行	第1技術部火報管理課 縮尺
図番	AAPJ8284
能美防災株式会社	

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置名称	21	液晶表示部 (LCD)	30	ガスもれ代表遮断スイッチ灯 (赤)		
2	地区窓 (M12シリーズ)	22	ガイドスイッチ灯 (赤)		ガスもれ代表遮断スイッチ		
3	地区灯 (赤)		ガイドスイッチ	31~	オプションスイッチ灯1~5 (赤)		
4	スイッチ操作部	23	この機器の音を止めるスイッチ灯 (赤)	35	オプションスイッチ1~5		
5	スイッチカバー		この機器の音を止めるスイッチ	36	設定/確認スイッチ灯 (赤)		
6	ドライバー錠 (タキゲンC-286-1)	24	この機器の音 連続停止灯 (赤)		設定/確認スイッチ		
7	キャビネットパネル	25	メニュー (保守) スwitch灯 (赤)	37	↑ (上) スwitch		
8	キャビネット本体		メニュー (保守) スwitch	38	↓ (下) スwitch		
9	音響孔	26	一括遮断スイッチ灯 (赤)	39	← (左) スwitch		
10	交流電源灯 (青緑)		一括遮断スイッチ	40	→ (右) スwitch		
11	スイッチ注意灯 (赤)	27	ガスもれ・他試験スイッチ灯 (赤)	41	戻るスイッチ		
12	異常灯 (黄)		ガスもれ・他試験スイッチ	42	実行スイッチ灯 (赤)		
13	操作無効灯 (赤)	28	予備電源試験スイッチ灯 (赤)		実行スイッチ		
14~18	諸表示灯1~5 (赤)		予備電源試験スイッチ	43	検知器電源用操作部		
19	ガスもれ灯 (黄)	29	遅延解除スイッチ灯 (赤)				
20	遅延中灯 (赤)		遅延解除スイッチ				