



注)この製品は、無線式連動型住宅用火災警報器の【子器】です。 連動させて使用する場合は、【親器】に登録する必要があります。 登録後、該当する「登録番号表示シール」(親器の付属品)を 「⑪登録番号表示シール貼付位置」に貼付してください。 〈適合する親器〉 ※2023年10月時点において

以下の【親器】に本製品を登録して使用してください。

- ·FSKJ218-M
- ·FSKJ218A-M
- •FSKJ223-M
- ·FSKJ226-M

(65)光電式住宅用防災警報器(CO反応式) FSKJ228-C-CO 電池方式 2種(DC3V、400mA) 無線式 連動型 住警第2023~4号 能美防災株式会社 型式表示部 (70)無線式 お問い合わせ **ハロFIMI** 0570-091-333 自動試験機能付 24時間受付 (10) 問合せ先表示部 (1.6)66.7 R 2 .1 $(1 \ 4)$ R2.1 R2.1

【取付ベースを取り付けた状態】

【取付ベースを取りはずした状態】

20.
様

- (1)種別:光電式住宅用防災警報器(CO反応式)
- (2) 感知/00検知方式:煙式(光電式・2種)/電気化学式
- (3) 警報方式:音声式 (感知元: 「ピーヒューヒュー 火事です火事です」 連動先: 「ピーヒューヒュー 〇番※1 火事です」
- (4) 連動方式:無線式、連動型

什

- (5) 国家検定型式番号: 住警第2023~4号
- (6) **@** 認証番号: 001-A18319
- (7) 定格: DC3V, 400mA
- (8) 電源:電池方式(専用リチウム電池)
- (9)機器/電池寿命:10年/約10年*2
- (10) 試験機能:自動試験機能付(手動試験可能)

自動電池切れ警報機能付(手動試験可能) 自動電波異常警報機能付(手動試験可能)

- (11) 煙感度補正機能:自動感度補正機能付
- (12) 煙感度切替機能: CO検知で2種→1種へ切替
- (13) 交換時期警報:「O番※1 ピッピッピッピッ、交換時期です」 (『警報停止/テスト』ボタン短押し後に鳴動)
- (14) 警報音量: 1 mにて70dB以上(検定規格)

(当社測定値:1mにて約90dB)

- (15) 警報音周波数: 0,3~4,0kHz(スイープ音)
- (16) 使用周波数

CH1:426,7125MHz(出荷時設定) CH2:426.7375MHz CH3:426.8125MHz

- CH4:426.8375MHz (17) 送信出力: 1 OmW
- (18) 電波到達距離:約100m^{※3} (親器⇔子器間)
- (19) 連動台数: 最大16台(親器:1台+子器:15台)
- (20) 外形寸法: φ106mm×32mm
- (21) 質量:約145g(取付ベース、電池含む)
- (22) 使用温度範囲: O~40°C (結露しないこと)
- (23) 復旧方式:自己復旧方式
- (24) 主材/色: ABS樹脂/ナチュラルホワイト

(25) 付属品:取付ベース : 1個

> : 2本 取付ネジ(3.5×L25mm) 取付ネジ(3.5×L41mm) : 2本 :1組

専用リチウム電池

かんたん登録・設置ガイド : 1部 取扱説明書(保証書付) : 1部

- ※1:「〇番」部分は感知元警報器の登録番号を鳴動します。
- ※2:使用温度や外部環境・使用条件によって短くなることがあります。
- ※3:障害物のない場所での水平見通し距離が約100mです。 使用場所の環境や住宅の構造・建材により電波到達距離は短くなります。

FSKJ228-C-CO型|子器|

住宅用火災警報器(00反応式) 〔煙式(光電式・2種)〕 電池式・音声式・無線式連動型

第1技術部警報器管理課 縮尺

2	部番	名 称		部番	名	Ŧ	尓	部番	名	称	部番	名	称	部番	名	称	部番	名	称	発	行
Ī	1	本 体		4	CO検知以	J		7	電池収納部		11	取付ベース		15	機器銘板		19	特例基準マーク			
	2	煙·CO 流入孔 兼	音響孔	_	「警報停止	<u>/</u> テスト」	ボタン	8	本体側電池コ	ネクタ	12	設置年月記入部		16	検定合格証票		20	技適マーク		墨	
	_	(内部にスピー力搭	鼣)	5	兼表示灯	(3色表示	(LED	9	型式表示部		13	登録ボタン		17	登録番号表示シール	貼付位置				ш	솨
	3	COセンサ(内蔵)		6	アンテナ	(内蔵)		10	問合せ先表示	部	14	消去ボタン		18	引きひも取付用フェ	ック					A E

FSKJ80432

能美防災株式会社

(